



ERM LOGI Lämpötila antureiden asennus saunaan (kaksi kappaletta)

Anturit sijoitetaan saunahuoneen seinälle siten, että etäisyys katosta anturien yläreunaan on 30 cm. Lisäksi anturien tulee olla vähintään 120 cm etäisyydellä kiukaan sivusta.

**ANTUREIDEN VÄLI TOISISTAAN ON OLTAVA
VÄHINTÄÄN 150 CM.**

Antureita ei saa sijoittaa oven, ikkunan, tai saunan ilmanvaihdon läheisyyteen. Mahdollisesta raitisilman tuloventtiilistä on oltava vähintään 100 cm etäisyys antureihin.