



Johdinpoikkipinta-alat sulakekokoon nähden Logi ohjauskeskuksiin

10 A sulake = 1,5 mm²

16 A sulake = 2,5 mm²

25 A sulake = 6 mm²

32 A sulake = 10 mm²

40 A sulake = 16 mm²

50 A sulake = 16 mm²

63 A sulake = 25 mm²

80 A sulake = 35 mm²

LOGI 20350 (13735L) keskuksessa (ryhmäsulakkeet 2x 3x20 A):

syöttö keskukselle: kpl sulakekoko 3x40 A

keskukselta kiukaalle 2 kpl 5x6 mm²

LOGI 20500 (13750L) keskuksessa (ryhmäsulakkeet 2x 3x32 A):

syöttö keskukselle: kpl sulakekoko 3x63 A,

keskukselta kiukaalle 2 kpl 5x mm²

LOGI 20800 (13780L) keskuksessa (ryhmäsulakkeet 2x 3x40 A):

syöttö keskukselle: kpl sulakekoko 3x 0 A,

keskukselta kiukaalle 2 kpl 5x1 mm²

Nostopörssi Oy
Saunapiste
Kuikankatu 11 A 11
20760 PIISPANRISTI

Puh: 02 234 30 30
info@saunapiste.fi
www.saunapiste.fi

Y-Tunnus: 2157495-1
VAT nr: FI21574951
AlvRek:



LOGI 20100 (13800L) keskuksessa (ryhmäsulakkeet 4x 3x25 A):

2 kpl syöttöjä keskukselle sulakekoko 2 x 3x50 A,

keskukselta kiukaalle 4 kpl 5x6 mm²